



Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор)  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 5934 от «15» мая 2015г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Электро»**

**Красного Маяка ул., д.15А, стр.1, Москва, 117570** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:**

1. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
2. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение напряжения прикосновения.
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
7. Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений.
8. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
9. Испытание устройств АВР.
10. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования напряжением до 1 кВ.
11. Испытание крепежных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников.
12. Испытание выключателей нагрузки.
13. Испытание КРУ и КРУН.
14. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов).
15. Испытание сборных и соединительных шин.
16. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений.
17. Испытание трубчатых разрядников.
18. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 17-ЭЛ от «15» мая 2015 г.,  
комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического  
управления Ростехнадзора от 12.11.2012г. № 622.

Срок действия Свидетельства установлен до «15» мая 2018 г.

Председатель комиссии  
М.П.



О.Ю. Кудинов

